



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211044 vom/ dated 11.07.2011

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rauchwarnmelder / Smoke Alarm Device Klebspolster / Adhesive Cushion 50 x 50 mm	10Y29 1.37.92		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211044 vom/ dated 11.07.2011

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports:	BMA 11041 100299-AU01-SW01 100299-AU01+UCE01	30.05.2011 25.03.2011 23.11.2010	
10Y29:			
Technische Zeichnung / Technical Drawing	800-0715	15.06.2010	3
Technische Zeichnung / Technical Drawing	810-1734	14.05.2001	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	810-3295	17.06.2010	1
Stückliste / Parts List	900-0258-002		2
Stromlaufplan / Circuit Diagram	950-0184	07.04.2010	2
Gebrauchsanweisung / Instructions for Use	0308-7203-00	Rev. A	12
Technische Zeichnung / Technical Drawing	Cover with pad printing and laser etching	REV 00	1
Gebrauchsanweisung / Instructions for Use	PAD10Y29-Q1	052011	1
Typenschild / Label	0308-7105-00		1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211044 vom/ dated 11.07.2011

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Rauchwarnmelder Typ 10Y29 ist für den Einsatz im Privatbereich vorgesehen.

Der Melder wird aus einer fest eingebauten 3 V Lithiumbatterie gespeist. Der Melder ist mit dieser Batterie für den Betrieb von mindestens 10 Jahren geeignet. Der Melder muss bei Signalisierung des Batteriestörungssignals, spätestens jedoch nach 10 Jahren ausgetauscht werden.

Der Meldersockel kann wahlweise mit einer oder zwei der mitgelieferten Schrauben und Dübel oder mit dem separat erhältlichen, doppelseitigen Klebepolster an der Decke befestigt werden. Bei der Montage des Melders ist die Beschaffenheit des jeweiligen Untergrundes zu beachten, um einen sicheren Halt des Melders an der Decke zu gewährleisten. Dies trifft insbesondere in erschwertem Maße auf die Verwendung des Klebepolsters zu, bei der die Oberflächenbeschaffenheit der Decke ausschlaggebend ist. So kann zum Beispiel bei der Anbringung (Aufkleben) des Klebepolsters an einer Decke mit losem Altanstrich etc. keine dauerhafte und sichere Verbindung gewährleistet werden. Vor Nutzung des Klebepolsters ist daher die Oberflächenbeschaffenheit der Decke sorgfältig auf dauerhafte Trag- und Klebefähigkeit (ggf. Probeklebung vornehmen) zu prüfen.

In Deutschland wird der Melder 10Y29 mit der Zusatzbezeichnung Q1 vertrieben.

Es ist grundsätzlich die Betriebsanweisung des Herstellers zu beachten.

Alle Melder sind für den Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen geeignet.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211044 vom/ dated 11.07.2011

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Smoke alarm device type 10Y29 is designed for the use in private homes.

The detector is equipped with an integral 3 V lithium battery. With this battery the detector is suitable for an operation of at least 10 years. The detector shall be exchanged in case of a battery fault signal or at least after 10 years.

The detector base can be fixed at the ceiling with the supplied screws or dowels or alternatively with the separately available double-sided adhesive cushions. When mounting the detector the consistency of the respective surface shall be regarded in order to guarantee a safe support of the detector at the ceiling. This especially concerns the use of the adhesive cushion, for which the consistency of the ceiling is the decisive factor. So e.g. a cushion affixed at a ceiling with a loose old coat of paint does not ensure a steady and safe bonding. The consistency of the ceiling thus shall be examined carefully for its load and sticking capacity (test adhesion if necessary) before using the cushion. Generally the operating instruction of the manufacturer shall be regarded.

In Germany detector 10Y29 is distributed with the additional designation Q1.

Generally the operating instructions of the manufacturer shall be regarded.

All detectors are suitable for an installation in habitable recreation vehicles.